

住宅用火災警報器の設置はお早めに！

住宅火災による死者数の低減を目的として、平成 16 年に消防法が改正され、アパートやマンションなどを含む住宅に、住宅用火災警報器などの設置が義務づけられました。新築住宅については、既に平成 18 年から設置の義務化が施行されており、既存住宅の設置義務化は、平成 23 年 5 月までに設置を完了することになっています。

住宅用火災警報器は効果があるの？

アメリカやイギリスでは、住宅用火災警報器設置義務化以前と、義務化後に 90%以上の普及率となった時期の死者数を比較してみると、およそ半減しています。

また、国内でも平成 18 年に発生した住宅火災 100 件あたりの死者発生率は、未設置住宅で 7.7 人に対し、設置住宅では 2.4 人と 3 分の 1 となっています。

住宅用火災警報器はどのように設置するの？



天井取付式警報器



壁取付式警報器



NS マーク

警報器の種類	感知方法別	煙感知式：寝室、階段の踊場等に適している 熱感知式：台所等に適している
	取付方法別	天井取付式 壁取付式
	そのほか	◇電源は、1 年から 10 年程度まで使用できる電池式や屋内配線を伴う家庭用電源式などがあります。 ◇1 つの警報器に連動して、ほかの部屋の警報器も同時に音を出したり、光や振動などで知らせるタイプもあります。
設置場所	◇普段、就寝に使用する部屋にすべて設置する。 ◇寝室が 2 階以上にある場合は、その階の階段の踊場に設置する。 ◇台所は熱感知式の警報器を設置するのが望ましい。	
注意点	◇天井取付式は、壁面または梁から 60cm 以上離す。 ◇エアコンや換気扇があるときは、吹き出し口などから 150cm 以上離す。 ◇壁面取付式は、天井から 15cm 以上 50cm 以内に取り付ける。	

※悪質な訪問販売に気を付けましょう。近くの電気店やホームセンターなどでご相談ください。

※感度やブザーの音量などが省令などの基準に合格した NS マーク付きの住宅用火災警報器を購入の目安にしてください。

問合せ先 境港消防署 (☎ 47 - 0119)

平成 21 年

境港市の火災発生件数

火災件数 22 件 (23 件)

建物火災 14 件 (10 件)

その他の火災 8 件 (13 件)

() は平成 20 年