

「境港市民交流センター（仮称）基本設計（案）」

意見募集の実施結果について

境港市民交流センター（仮称）基本設計（案）について、平成29年3月1日（水）から3月12日（日）まで意見募集を実施した結果、9名の方からご意見をいただきました。

ご意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとおりです。

多数のご意見をいただき、誠に有難うございました。

番号	意見の内容	左に対する市の考え方
1	建物の構造について、鉄筋コンクリートではコスト面から高騰します。鉄骨造で屋根は鉄板関係でいけばコストの削減につながる。鉄骨造のメリットはメンテナンス・改修が容易であると共ににより地震には屋根は軽い方が良い。鉄骨造で耐震構造も可能と思います。ご検討を。	構造計画としては、ホールとその他部分で躯体を分けて計画しており、ホールについては遮音・防音性を考慮し、柱や壁を鉄筋コンクリート造、屋根を鉄骨造で計画しています。その他部分については意匠計画とも連携し鉄骨造を基本に多様な構造種別で検討しているところです。頂いたご意見は参考とし検討したいと思います。
2	女性用のトイレの数について、設計（案）では、1・2階とも10ずつで20になっていますが、不足ではないか。10位増やしたほうがよいと思いますが、どうでしょう。	ホールのトイレの目安として、客席に対し、25分の1～32分の1の数が標準的であり、今回の設計では25分の1で考え、全体で32としています。内訳は男性用12（大4、小8）、女性用20で、従来の市民会館の女性用トイレ（客席1100に対し、女性用8）に比べ割合は3倍程度（客席800に対し、女性用20）増やし、一定数を確保していますが、実施設計にあたりましては、増やせるか検討します。
3	楽屋、舞台（ステージ）照明について十分留意ください。 ホールの音響（音のまわり）をご検討ください。	新たなホールで想定しているイベントに対応出来る照明・音響を確保します。
4	2階中会議室廻りを実施設計に向けてしっかりと考えていただきたい。 中央公園側、弓ヶ浜広場側の外観はプロポーザル時のイメージを踏襲していただきたい。	2階中会議室廻りにつきましては、実施設計の中でしっかり検討する考えです。 また、外観につきましては、ご提案のようにプロポーザルを踏襲しつつ、維持管理も考慮し検討します。
5	外壁のガラス（全面）は、最近のニュースで車の運転者がアクセルとブレーキを踏み間違えて、コンビニに突っ込みガラスが割れる事案が多発しています。よくご検討を。	車の事故等対応につきましては、実施設計の中で検討します。
6	米子市のような机と椅子のある読書	新聞を読むスペースについては、実施設計の中

	兼新聞を読む場所と立ったままで新聞を読む台も米子市並の角度の低いものにしていただきたい。	で配置等検討します。
7	<p>図書コーナーは明るく開放感がある方が良い。</p> <p>カフェを併設させ、本を読む人、外から訪れる人が入りやすくしてほしい。</p> <p>夜遅くまでやってほしい。</p>	<p>図書交流広場につきましては、開放感があるように努めたいと思います。</p> <p>カフェにつきましても、多くの人利用しやすい視点で考慮したいと思います。</p> <p>開館時間につきましては、管理運営計画の中で検討します。</p>
8	公園と繋がりがあがる、公園の延長線的な空間がほしい。雨の日でも思いっきり走れるような。	雨の日でも思いっきり走れるような延長線的な空間の確保は難しいですが、公園と一体となった利用につきましては、実施設計の中で検討します。
9	<p>《図書交流広場の独自性・専門分野》</p> <p>「海と水産業コーナー」「日本の妖怪コーナー」など境港市らしい独自性を出す。</p>	「水産業のコーナー」や「水木しげるコーナー」など境港市らしい独自性のあるコーナーを設置したいと考えております。
10	<p>《図書館長と行政の正職化》</p> <p>図書館長が責任者として正職員は当たり前であるが、司書まで正職員に急に出来ないならば、行政から1人図書館に配属してほしい。</p>	管理運営計画の中で検討します。
11	<p>《図書交流準備委員会》</p> <p>(ハード面・ソフト面を綿密な計画を作成するためには図書交流広場だけのプロジェクトを作る必要がある。</p> <p>今後は内部の細かな設計、備品、運営等専門家や経験者の存在が必須となる。サービスと業務は明確にして、建築スペースに求められる機能などを設計者に正しく伝えなければならない。</p> <p>PCのシステムや設備機器などの竣工後の開館に向けての準備まで、図書館専門家を核として、図書館準備室の中心になってもらってはどうか。全体のコーディネーターも務める。</p> <p>ワークショップなどでの市民の声もまとめる必要がある。メンバーには図書館長、司書、行政、市民利用者の代表者数名、図書館専門家等。</p>	<p>今後、実施設計・竣工後の開館に向けての準備と進めるにあたりましては、専門家や経験者から意見を聞くことが重要になってきます。鳥取県立図書館や図書館建設に長けた設計委託会社の協力会社などにアドバイスを求めるとともに、図書館司書、読み聞かせ団体などの利用者からも意見を聞きたいと考えております。</p> <p>「図書交流広場だけのプロジェクトの作成」や「図書館準備室の設置」につきましては、複合施設として整備しますので、図書交流広場だけの目的に作成や設置の必要があるか検討します。</p>

12	<p>《アンケートの実施》</p> <p>ワークショップや説明会を集まりやすい曜日や時間をいろいろ変えてみることに、アンケートも用意したらどうか。</p>	<p>今後、説明会等を開催するにありましては、曜日や時間等を検討するとともに、アンケートなどの手法につきましても、検討します。</p>
13	<p>《ヤングアダルト（青少年）コーナー》</p> <p>「子育てするなら境港」を標榜するなら、乳・幼児から青少年までを「子育て」と考えるべきである。青少年の為のコーナーは見逃せない。一般開架への入門としてのライトノベル・進学・就職・趣味などの領域を揃える。1階に余裕がないなら2階の共有スペースにでも。2階は一般の人や中高生がグループで会話出来るようなサロンの要素を加える。</p>	<p>青少年の為のコーナーにつきましては、1階に設置出来るよう検討します。</p> <p>2階に沙龙的な要素を加えることにつきましては、実施設計で検討します。</p>
14	<p>《児童図書コーナー》</p> <p>絵本コーナーは親子連れで読み聞かせが出来る場所も考慮。</p> <p>お話し会用のスペースは専用室が出来ないなら、アコーディオンカーテンなど可動間仕切りなどで仕切る等少しでも遮音出来る工夫が必要では。</p> <p>児童専用で、高さの低いサービスカウンターがほしい。</p> <p>遊べるようなフリースペースが必要。</p> <p>児童コーナーは、入口付近を絵本の海（森）に入るようなイメージで、子どもがわくわく出来る入口が出来たらいい。</p>	<p>「読み聞かせが出来る場所」「児童専用の低いカウンター」「遊べるようなフリースペース」「児童コーナーの入り口付近」につきましては、実施設計で検討します。</p> <p>お話し会用のスペースにつきましては、壁で仕切る等遮音出来るスペースを確保します。</p>
15	<p>《調査・研究出来るスペースの確保》</p> <p>郷土資料コーナーで、調査・研究するスペースが必要。</p>	<p>2階の文化財倉庫は、貴重な郷土資料を保管する部屋となります。一般への開放は行いませんので、調査・研究するスペースの確保は考えておりません。</p> <p>また、1階の開架スペースに郷土資料コーナーを設置したいと考えており、閲覧は閲覧スペースで行っていただきたいと考えております。</p>
16	<p>《学習室》</p> <p>1階の学習室は狭いため、2階の会議室は、使用しない時は出来るだけ、学習や自習室として一般に開放してほしい。</p>	<p>2階の会議室につきましては、使用しない時は学習室や自習室として開放したいと考えております。</p>

17	<p>《エントランスホール》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書案内などの掲示板や行政情報 ・リーフレット置場。 ・ブックポストの位置 ・展示ブロック。 ・車椅子やベビーカー置場。 ・テーブルなどの談話スペース、ロッカー 	実施設計で検討します。
18	<p>《サイン計画》</p> <p>統一性や連続性、見やすく、美しく、わかりやすい表現で。書架サインを一緒に考察する。公募とか高校生に頼むなど、境港市出身のデザイナーに依頼するとかいろいろな方法がある。市民参加の一方法。</p>	実施設計で検討します。
19	<p>《書架》</p> <p>地震に強いこと。</p> <p>書架間隔 車椅子同士でもすれ違うことの出来る、利用者やブックトラックを押した職員が通る間隔が必要。</p> <p>一般書架部分の窓際は、南側であるので、書籍の褪色が否めない。窓際は様々なタイプの机やいすを配置して、書架は少し奥まった場所に配置する。</p>	実施設計で検討します。
20	<p>《事務室》</p> <p>スタッフルンジ・更衣室が必要。休息出来るスペースも。</p>	実施設計で検討します。
21	<p>《駐車スペース》</p> <p>駐車スペースに配送棚が必要。</p>	配送棚の設置は考えておりません。
22	<p>《日南町の木》</p> <p>管理されずに育ったために良質の木ではないと聞く。使う場所をよく考えて判断すべき。</p>	日南町の木を使用するか、使用する場合どこに使用するかにつきましては、実施設計の中で検討します。
23	<p>《市民へのPR、情報の開示》</p> <p>今後市報で掲載する時には、「交流センター」だけではなく、ホール部分と図書交流部分があることを明記してほしい。</p>	今後市報で掲載する時には、内容がよく分かるように明記してまいります。
24	<p>《その他》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新聞を読むブラウジングスペース。 	「新聞を読むブラウジングスペース」「視聴覚資料の陳列・視聴ブース」「PC接続出来る環境」

	<ul style="list-style-type: none"> ・視聴覚資料の陳列と視聴出来るブース。 ・検索用のPCと持込みPCを接続出来る環境も用意し、無線LANも設置。 ・2階は、会議室ごとに使用時間帯だけ空調出来るようにコントロール出来るシステムで省エネを図る。 ・職員業務の軽減化のための自動貸出機、自動返却機。ICチップは。 ・カウンター周りは車椅子利用者に配慮した寸法を。 ・自転車置場は屋根付きで。 	<p>「自動貸出機・返却機・ICチップ」「カウンター周り」については、実施設計で検討します。</p> <p>会議室については、部屋ごとに調整できる個別空調を考えております。</p> <p>自転車置場は屋根付きにすることとしております。</p>
25	現在の市民活動センターの機能(夜間利用・団体の自主的利用・コピー・印刷機利用など)の存続が必要。	市民活動センターにつきましては、現在移転先を検討中です。
26	中央公園のトイレを交流センター側に移動して、市役所周辺にない24時間対応の公衆トイレの確保を図る。	今回の事業では公園を整備する予定はありませんが、ご提案として承りたいと思います。
27	市の事業として【(園芸療法を活用して)園芸福祉活動】に取り組んではいかがでしょうか。介護予防・健康維持・市民活動の推進・・・効果は果てしなくあります。公園を整備し、市民が常に集う、癒しの場にしていきたい。 南側に、公園につながる広いデッキの設置をお願いします。水の便についても考えていただきたい。	園芸福祉活動、水の便につきましては、ご提案として承りたいと思います。 広いデッキの設置については、実施設計で検討します。
28	近隣の図書館や県立図書館の蔵書をネット検索して、取り寄せして借りれるようにしてほしい。 小学生用書籍は、他の蔵書にも増してラインナップの強化を配慮いただきたい。	現在、近隣の図書館や県立図書館の蔵書をネット検索して、取り寄せが出来ますので、ご利用いただきたいと思います。 小学生用書籍のラインナップの強化につきましては、配慮したいと思います。
29	「漁業・魚関連」、「妖怪関連」等境港市の特色であるテーマの蔵書は他には負けないというような市民や他の市町村の住民にアピール出来るようなコーナーの設置を検討いただきたい。	9でお答えしましたとおり、「漁業・魚関連」や「水木しげる関連」など境港市の特色であるテーマの蔵書を引き続き充実させ、市民や他の市町村の住民にアピール出来るようなコーナーを設置したいと考えております。