

入札参加予定者 様

境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）の質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書（1）	
工事（業務）名	境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）
提出年月日	令和元年 12 月 25 日
質 問 事 項	回 答
1.E-036 図書交流広場・時間外返却の照明器具 V は 105 及び 106 回路でしょうか。	1.図書交流広場・時間外返却の照明器具 V は図面に表記のとおり白丸は 105 番回路、ハッチング付き丸は 106 番回路です。
2.E-036 照明器具 V に対するライティングダクトの記載がありません。上記問いが正しい場合円形に配置するのでしょうか。	2.図書交流広場・時間外返却の照明器具 V のライティングダクトは、なしとして算定してください。設置が必要な場合は変更対応とします。
3.E-044 エントランスホール上部非常灯は電源内蔵と別置が同じ回路となっております。XXa は Xa としてよろしいでしょうか。	3.エントランスホール上部非常灯は図面に記載のとおり XXa として算定してください。機種の変更が必要な場合は変更対応とします。
4.E-058、074、075 電気時計設備系統図と平面図でシンボルが違います。どちらが正しいでしょうか。	4.電気時計設備の図示記号（シンボル）は E-074、075 の平面図を正とします。

質 問 事 項	回 答
<p>5.E-028 舞台下手袖音響持込電源分電盤、舞台上手袖音響持込電源分電盤のカムロックはオスコンセントリセプタクルを見込めばよろしいでしょうか。オスプラグも必要でしょうか。</p>	<p>5.分電盤のカムロックはメスコンセントリセプタクル(E1016)及び保護用のリセプタクルカバー(E1016SC)を見込んでおります。オスプラグは見込んでおりません。</p>
<p>6.E-028 上記回路には開閉器がありませんがよろしいでしょうか。</p>	<p>6.上記カムロック分岐回路には開閉器は見込んでおりません。</p>