

入札参加予定者 様

境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）の質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

| 入札閲覧設計書に関する質問回答書（2） | |
|--|--|
| 工事（業務）名 | 境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気） |
| 提出年月日 | 令和元年 12 月 27 日 |
| 質 問 事 項 | 回 答 |
| 1.E-036 ホワイエ照明スポットライトシンボルが Z、丸が ZZ によるのでしょうか。 | 1.ホワイエ照明スポットライト図示記号（シンボル）は、E-039 に記載の照明器具 N です。E-036 のホワイエ 1 の器具数量表に N×14 の記載が漏れていますが、E-036 の図示記号のとおり数量を見込んでおります。Z 及び ZZ の図示記号はいずれも丸で表記しております。 |
| 2.E-036 廊下 1-5 照明 H2、H3 記載がありませんがなしとしてよろしいのでしょうか。 | 2.廊下 1-5 の照明器具 H2 と H3 は図面上に図示記号の表記が漏れており、器具数量表と整合しておりませんが器具数量表を正とします。 |
| 3.E-037 ロビー照明器具 G14、ZZ、Z がどのシンボルに対応するか分かりません。ご教授ください。 | 3.ロビーの照明器具 G14、ZZ、Z については全て丸で表記しており、G14 は中会議室側の廊下部分に設け、ZZ 及び Z は中庭側の廊下部分に設けております。 |
| 4.E-037 廊下 2-2 照明 H1、H3 の記載がありませんがなしとしてよろしいのでしょうか。 | 4.廊下 2-2 の照明器具 H1 と H3 は図面上に図示記号の表記が漏れており、器具数量表と整合しておりませんが器具数量表の誤りでありなしとして算定してください。 |
| 5.E-017、018 舞台照明電源盤 No.1 に対するトランス容量に差異があります。どちらが正解でしょうか。 | 5. 舞台照明電源盤 No.1 に対するトランス容量は E-017 に記載の 300KVA を正とします。 |

