

令和 2 年 1 月 1 6 日

入札参加予定者 様

境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）の質問回答書について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工事（業務）名	境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）
提出年月日	令和 2 年 1 月 8 日
質 問 事 項	回 答
1.E-030、032 音響用持込電源盤（上手、下手とも）幹線サイズが系統図では 100Sq、平面図では 150Sq となっていますがいずれが正しいでしょうか。	1.音響用持込電源盤（上手、下手とも）の幹線サイズは、平面図に記載の 150Sq を正とします。
2.E-038 Bx5-Ay3 通り付近キャットウォークを外れたところに照明とセンサーの記載がありますが器具記号がありません。書き間違いでしょうか。	2.ご指摘のとおり図示記号（シンボル）は、表記の誤りでありなしとして算定してください。
3.E-007 3.5 音響設備へノイズ混入防止対策においてノイズが発生した場合、費用は工事範囲に含まれる請負者が費用を負担するように書かれております。設計において十分考慮された機器を選定されているものとし、機器に原因がある場合は別置工事としますがよろしいでしょうか。	3. 音響設備へのノイズ混入防止対策でノイズが発生し機器に原因がある場合で、その原因が機器の選定である場合は、その対策に要する費用は別途とします。

質 問 事 項	回 答
<p>4.E-010 遮音層の位置が分かりませんので貫通箇所が分かりません。ご教授ください。</p> <p>5.自動火災報知設備には防火区画貫通箇所の明示がありません。また防火区画の位置を明示したものがいないため判断できません。ご教授ください。</p> <p>6.E-065 インターホン B に WP の傍記がありますがウォールボックスに収納でよろしいでしょうか。いけない場合は仕様をご教授ください。</p>	<p>4.防振遮音層が必要な部屋は、舞台・舞台袖上手・舞台袖下手・ピアノ庫 1・客席 1・前室 1・前室 2・前室 3・前室 4・舞台上部・客席 1 上部・客席 2・親子鑑賞室・前室 5・前室 6・小会議室兼リハーサル室・ピアノ庫 2・倉庫 12・前室 7 です。固定遮音層の必要な部屋は、図書交流広場・学習室・大会議室・倉庫 11・中会議室・倉庫 10 です。</p> <p>5.防火区画を表記している防災計画図（B-01、B-02、B-03）を追加します。</p> <p>6.傍記 WP のインターホン B はウォールボックス収納です。</p>